

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSC, obec: 756 03 Halenkov


K.ú., parcelní č.: Halenkov (okres Vsetín); 636878,

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1338,2 m<sup>2</sup>

## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 97,2 (77 %)  
■ Elektřina - 29,1 (23 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,26 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>94 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	67 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Ing. Radim Paluska, Ph.D.

Osvědčení č.: 1599

Kontakt: radim.paluska@gmail.com

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 08.08.2022

Podpis: